

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Самара
(место составления акта)

« 12 » февраля 2020 год
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 70

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Рыльская, д. 22.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
работы по городскому округу Самара (главного государственного инспектора городского округа
Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней
службы Мамыкина Алексея Сергеевича № 70 от 09.01.2020
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» городского округа Самара.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 16час. 00мин. по 17час. 00мин. 12.02.2020 (1 рабочий день/1 час)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): копия распоряжения о проверке вручена директору МБОУ
«Школа №62 им. Е.Н.Бородина» г.о. Самара - Емелиной Татьяне Валентиновне 13.02.2020
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан
внутренней службы Денисов Александр Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина»
г.о. Самара – Емелина Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо (а), допустившее (ие) нарушения
1	2	3	4
1.	ограждения на крыше здания имеют частичные разрушения.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 24.	МБОУ «Школа № 62 им. Е.Н. Бородина» г.о. Самара директор Т.В. Емелина.
2.	не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 24.	МБОУ «Школа № 62 им. Е.Н. Бородина» г.о. Самара директор Т.В. Емелина.
3.	в соответствии с технической документацией завода - изготовителя не обеспечено проведение регламентных работ по планово - предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 63.	МБОУ «Школа № 62 им. Е.Н. Бородина» г.о. Самара директор Т.В. Емелина.
4.	объект защиты не обеспечен в полной мере огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечена своевременная перезарядки имеющихся на объекте защиты огнетушителей.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 70.	МБОУ «Школа № 62 им. Е.Н. Бородина» г.о. Самара директор Т.В. Емелина.
5.	отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации (стены лестничных клеток и 2-го этажа), а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	МБОУ «Школа № 62 им. Е.Н. Бородина» г.о. Самара директор Т.В. Емелина.
6.	на путях эвакуации (на входе в коридоре) установлена рамка металл детектора, препятствующая свободной эвакуации людей, в связи с чем ширина пути эвакуации составляет менее 1,2 м.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 36а,б, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ч.4; СНИП 21-01-97*, п. 6.27.	МБОУ «Школа № 62 им. Е.Н. Бородина» г.о. Самара директор Т.В. Емелина.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓  _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 70 от 09.01.2020, приложение № 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261 (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора), предписание № 70/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.02.2020; протокол об административном правонарушении № 136 от 12.02.2020 по ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:


12.02.2020

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы
А.А. Денисов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» городского округа Самара – Емелина Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » февраля 2020  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)