

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45; тел. 8(846) 261-65-27)

Предписание № 1182/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» городского округа Самара.**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы А.С. Мамыкина № 1182 от 30.08.2017, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 30.08.2017, проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Денисовым Александром Александровичем МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Рыльская, д. 22.

Совместно с директором МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» г.о. Самара – Емелиной Татьяной Валентиновной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препятствия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации (стены лестничных клеток и 2-го этажа), а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 87, ч. 11, ст. 134.	01.08.2018	
2.	Помещение тамбура запасного эвакуационного выхода не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ч. 4; СП 5.13130.2009, п. 4, Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, п. 61.	01.08.2018	

