

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45; тел. 8(846) 266-72-69)

Предписание № 70/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» городского округа Самара.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы А.С. Мамыкина № 70 от 09.01.2020, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 12.02.2020, проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитаном внутренней службы Денисовым Александром Александровичем МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Рыльская, д. 22.

Совместно с директором МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» г.о. Самара –
Емелиной Татьяной Валентиновной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	ограждения на крыше здания имеют частичные разрушения.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 24.	01.09.2020	
2.	не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 24.	01.09.2020	
3.	в соответствии с технической документацией завода -изготовителя не обеспечено проведение регламентных работ по планово - предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 63.	01.09.2020	

4.	объект защиты не обеспечен в полной мере огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям N 1 и 2, а также не обеспечена своевременная перезарядки имеющихся на объекте защиты огнетушителей.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 70.	01.09.2020	
5	отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации (стены лестничных клеток и 2-го этажа), а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	01.09.2020	
6.	на путях эвакуации (на входе в коридоре) установлена рамка металл детектора, препятствующая свободной эвакуации людей, в связи с чем ширина пути эвакуации составляет менее 1,2 м.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 36а,б, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ч.4; СНИП 21-01-97*, п. 6.27.	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городском округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы
Денисов Александр Александрович

«12» февраля 2020 г.



«12» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина» г.о. Самара –
Емелина Татьяна Валентиновна.
(должность, фамилия, инициалы)



М.П.