

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель рабочей группы по проведению мониторинга
доступности приоритетных объектов г.о. Самара
_____/Олейник Николай Васильевич/
подпись

« 15 » октября 20 15 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 8/Н от « 15 » октября 20 15 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62 городского округа Самара
443022, г. Самара, ул. Рыльская, д. 22, тел./факс – 9550759, E-mail school_620@bk.ru, директор Емелина Татьяна Валентиновна

1. Наименование населенного пункта город Самара

2. Ведомственная принадлежность муниципальная

3. Вид деятельности образование

4. Форма собственности объекта муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 300 человек

6. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное здание, базовый материал несущих конструкций – шлакоблок, материал лестниц - бетон

7. Количество и назначение входов 3 входа (1-центральный; 2-запасных)

8. Год постройки 1943 г.

9. Год последней реконструкции не проводилась

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		800 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Рынок «Норд»: трамвай № 2, 3, 19, 21; автобус: 9, 30, 55, 65; маршрутное такси: 207, 213, 266, 124, 253, 281.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	+ 1,2*1,6 м	К, О	-	

Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установить	
Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,05 м	К, С, О	отремонтировать	сделать съезд
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0	К, С, О	-	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	0	С	установить	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0	С	установить	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	-	
1.2. <i>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</i>					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	+ 2,2 м	К	-	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	+ -	К	- установить	
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установить	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	установить	

	Места отдыха	наличие	-	К, О	установить	
1.3.	<i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4.	<i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К	-	
	Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	-	
1.5.	<i>Открытая лестница:</i>					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С	-	
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С	-	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С	-	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	-	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	-	
	Краевые ступени лестничных маршей	наличие	-	С	-	

	выделены цветом или фактурой					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	-	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3- 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	-	
1.6.	<i>Пандус на рельефе:</i>					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
	Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	-	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	-	
	Длина горизонтальной площадки прямого	$> 1,5$ м	-	К, О	-	

	пандуса					
	Разворотные площадки:		-		-	
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	-	
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.	<i>Крыльцо или входная площадка:</i>					
	Высота площадки	м	0,5 м		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	+ 1,5*4 м	К	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м	-	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	установить	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	-	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	создание	
	Контрольно-пропускные устройства и	≥ 1,0 м		К		

	турникеты шириной в свету					
	Информация об объекте	наличие	+	Г	-	
2.2.	<i>Лестница наружная:</i>	наличие				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С		
2.3.	<i>Пандус наружный:</i>	наличие				
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям	наличие		К, О		

	маршей высотой не менее 0,05 м				
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О	
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К	
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установить
2.6.	Тамбур:				
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	+ 2,4*1,8 м	К	-
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	-	К, О	установить
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К, О	-

	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,03 м	К	реконструкция	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	<i>Лестница на уровень 1-го этажа:</i>					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-		-	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	-	

3.2.	Пандус переносной	наличие	-	К	-	
3.3.	Подъемник для инвалидов:		-		-	
	- стационарный	наличие	-	К	-	
	- мобильный	наличие	-	К	-	
3.4.	Коридоры/холлы:					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3 м	К	-	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
3.5.	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	установить	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	установить	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	установить	
3.6.	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	установить	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установить	

3.7.	<i>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):</i>					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
3.8.	<i>Пандус внутренний на этаже:</i>					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
3.9.	<i>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):</i>		1,2 м		-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установить	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	установить	

	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	установить	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	установить	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установить	
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие				
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м		К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м		К		
	- поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.	Обслуживание в кабинете №:					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м		К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м		К		

	Информация тактильная	наличие		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>					
4.3.	<i>Обслуживание с перемещением №:</i>					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>					
4.4.	<i>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</i>					
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>					
4.5.	<i>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</i>					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>					
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
5.1.	Санузел для инвалидов:	наличие	-		установить
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	установить
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	установить
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	установить
	Открывание дверей	наружное	+		-
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	создание
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	-	К, О	установить
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	установить
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	-	К	реконструкция
	- опорные поручни:	наличие	-	К, О	установить
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	установить
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	установить
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-		установить
	Зона для кресла-коляски рядом с		-	К	установить

	унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м				
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	установить	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	установить	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	установить	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	установить	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	установить	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	установить	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	<i>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>	наличие	+	К, О, Г, С	-	
			1,5 * 1,5 м			
6.2.	<i>Надписи:</i>	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5 м	К, О, Г, С	-	
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075 м	К, О, Г, С	-	

	- освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.3.	Указатели, пиктограммы:	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	-	
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С	-	
	- освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	-	
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	-	С	установить	
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	-	
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	-	
	- на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установить	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные	наличие	-	К, С, О, Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

- 7.1. Территория, прилегающая к объекту: необходимо оборудовать тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих. Следует предусмотреть места отдыха на территории для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- 7.2. Входная группа: необходима установка поручней входной площадки и водоотвода.
- 7.3. Пути движения на объекте: следует установить указатели направления движения, тактильные схемы универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлёнными линиями.
- 7.4. Зона оказания услуги.
- 7.5. Санитарно-бытовые помещения: в связи с отсутствием универсального санузла необходимо провести работы по капитальному ремонту, предусмотрев работы по адаптации существующих санузлов для удобного использования маломобильным группам населения.
- 7.6. Средства информации и телекоммуникации на объекте: необходима установка визуальных и тактильных средств информации о предоставлении услуг.

Приложения:

Технический паспорт на здание МБОУ Школы № 62 г.о. Самара на 10 л.

Члены рабочей группы:

Зам. директора по безопасности	<i>Мещеряков</i>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зам. директора по учебно-методической работе	<i>Сидорова С.А.</i>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Председатель МООУ «Самара-62»	<i>Сидорова С.А.</i>
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте